



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

Кавказское Управление Ростехнадзора

Предписание

07 декабря 2018 г.

с. Александровское

№ 6748-Р-ПЛ-А1.7-18
17 час -00 мин

органа государственного контроля (надзора), юридического лица: Государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания населения "Александровский дом-интернат для престарелых и инвалидов". ИНН 2601003786

Выдано: Государственному бюджетному стационарному учреждению социального обслуживания населения "Александровский дом-интернат для престарелых и инвалидов".

Лицо, проводившее проверку: Мигачев Александр Леонидович государственный инспектор межрегионального отдела энергетического надзора Кавказского управления Ростехнадзора.

В процессе проведенной плановой выездной проверки, согласно распоряжения от 16.11.2018 г. № 6748-Р-ПЛ-А1.7 утвержденного заместителем руководителя Кавказского управления Ростехнадзора Д.П. Заварзиным, в присутствии зам. директора ГБУСОН «Александровский дом-интернат для престарелых и инвалидов» Пастухова Алексея Валерьевича

выявлены и предписывается устранить следующие нарушения требований законодательных и иных нормативно правовых актов Российской Федерации:

№ п.п.	Описание и характер выявленных нарушений	Наименование нормативного, нормативного технического документа, номер пункта, статьи и требования которого нарушены	Срок устранения нарушения
1.	В гаражных боксах применены штепсельные розетки без нулевого защитного проводника РЕ	ПТЭЭП п. 1.2.2 ПУЭ п. 1.7.51, 1.7.76 п. 7.1.68	11.02.2019
2.	Не производится визуальный осмотр видимой части заземляющего устройства один раз в 6 месяцев	ПТЭЭП п.2.7.9	28.12.2018
3.	На лицевой стороне щитов и сборок сети освещения отсутствуют номера с указанием наименования	ПТЭЭП п.2.12.5.	28.12.2018