

4.	Ответственный за электрохозяйство не имеет соответствующей группы по электробезопасности (IV)	ПТЭЭП 1.4.19, 1.4.20, 1.4.28.	11.02.2019
5.	Не вывешены основные оперативные схемы	ПТЭЭП 1.8.6	11.02.2019
6.	На эл.щитах отсутствуют предупреждающие плакаты установленного образца	ПТЭЭП п.2.12.5, п. 2.2.20	28.12.2018
7.	Отсутствует инструкция по предотвращению и ликвидации аварий.	ПТЭЭП п. 1.8.1	11.02.2019
8.	Отсутствует инструкция по учёту электроэнергии	ПТЭЭП п. 1.8.2	11.02.2019
9.	Отсутствуют общие схемы электроснабжения в целом и по отдельным зданиям	ПТЭЭП п. 1.8.2	11.02.2019
10.	Не нанесены постоянные знаки на опоры ВЛ 0,4 кВ .	ПТЭЭП п 2.3.22.	28.12.2018
11.	Не проводятся осмотры резервной электростанции станции не реже 1 раза в 3 месяца с занесением результатов в эксплуатационную документацию	ПТЭЭП п.3.3.10. 3.3.11.	11.02.2019
12.	Отсутствует журнал учёта и содержания защитных средств	ПТЭЭП п. 1.8.2, ИПиИСЗ п.1.4.2	28.12.2018

О выполнении настоящего предписания уведомить в письменной форме Кавказское управление Ростехнадзора по адресу: Подстанционная ул., 1 б, г. Пятигорск, Ставропольский край, 357506. (6542sk@mail.ru). Принять к сведению, что ч.1 ст. 19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность за невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный контроль (надзор).

Согласно данной статье предусмотрены следующие виды административных наказаний: административный штраф в размере до двадцати тысяч рублей или дисквалификация должностных лиц на срок до трех лет.

Предписание выдал:

государственный инспектор  
межрегионального отдела  
энергетического надзора

С предписанием ознакомлен (а):  
Директор ГБУСОН «Александровский  
дом-интернат для престарелых и инвалидов»  
07.12.2018г.



Мигачев А.Л.

Иванюк В.В.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: